



DYF/DZZ/SZP/242-156/2022/1382/EM

### Informacja nr 2

**Dotyczy:** postępowania nr SZP/242-156/2021 o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku A-1 Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Stanisława Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu do aktualnych przepisów przeciwpożarowych**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) dalej uPzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania wykonawcy

#### Pytanie nr 3:

Czy zapis w Opisie z dokumentacji PW pkt. 9.0.2 Przyjęte rozwiązania zastępcze i zamienne:

*„Wyposażenie całego budynku w System Sygnalizacji Pożaru wraz z monitoringiem pożarowym do jednostki Państwowej Straży Pożarnej (zrealizowano) ”* oznacza, że fizycznie zrealizowano i nie jest przedmiotem tego postępowania ?

#### Odp. nr 3:

Opis w pkt. 9.02 PW dotyczy ogólnego odniesienia do rozwiązań zastępczych uzgodnionych w aneksie 02 do ekspertyzy z kwietnia 2021 i zaakceptowanych postanowieniami WZ\_5595.105.2.2021, WZ.5595.105.3.2021 oraz WZ.5595.105.4.2021 Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22.04.2021 r.

Szczegółowy zakres prac niniejszego zamówienia określono w Specyfikacji uwarunkowań i zakresu robót budowlanych w oparciu o projekt wykonawczy będący załącznikiem do niniejszej SWZ.

#### Pytanie nr 4:

Czy zapis w Opisie z dokumentacji PW pkt. 9.0.2 Przyjęte rozwiązania zastępcze i zamienne: *„W celu opóźnienia momentu w którym dym przedostaje się do kubatury jednej lub kilku klatek schodowych proponuje się wprowadzenie przegród dymowych stałych i opuszczanych automatycznie a także wykonanie stałych wypełnień otworów w ścianach pomiędzy klatkami schodowymi a przyległymi korytarzami/pomieszczeniami (zrealizowano) ”* oznacza, że fizycznie zrealizowano i nie jest przedmiotem tego postępowania ?

#### Odp. nr 4:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3 zawarta w niniejszej informacji dla Wykonawcy.

#### Pytanie nr 5:

Czy zapis w Opisie z dokumentacji PW pkt. 9.0.2 Przyjęte rozwiązania zastępcze i zamienne: *„Istniejące naświetla bezklasowe w ścianach korytarzy i klatek schodowych zostaną wymienione na ściany pełne o odporności min. EI 30 (w większości zrealizowano)”* oznacza, że fizycznie zrealizowano i nie jest przedmiotem tego postępowania?

#### Odp. nr 5:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3 zawarta w niniejszej informacji dla Wykonawcy.

#### Pytanie nr 6:

Czy zapis w Opisie z dokumentacji PW pkt. 9.0.2 Przyjęte rozwiązania zastępcze i zamienne: *„W przypadku przedostania się dymu do klatek schodowych przyjęto możliwość jego usuwania poprzez automatycznie otwierane okna w górnej części klatek o sumarycznej powierzchni geometrycznej 8 do 10 m2, w zależności od klatki schodowej (zrealizowano)”* oznacza, że fizycznie zrealizowano i nie jest przedmiotem tego postępowania ?



HR EXCELLENCE IN RESEARCH





# Politechnika Wrocławska

## Sekcja Zamówień Publicznych

### Odp. nr 6:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3 zawarta w niniejszej informacji dla Wykonawcy.

### Pytanie nr 7:

Czy zapis w Opisie z dokumentacji PW pkt. 9.0.2 Przyjęte rozwiązania zastępcze i zamiennie: „*Przyjęto możliwość kompensacji powietrza poprzez automatycznie otwierane okna oraz drzwi na kondygnacji parteru o sumarycznej powierzchni geometrycznej równej 24 m<sup>2</sup> (zrealizowano)*” oznacza, że fizycznie zrealizowano i nie jest przedmiotem tego postępowania?

### Odp. nr 7:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3 zawarta w niniejszej informacji dla Wykonawcy.

### Pytanie nr 8:

Czy zapis w Opisie z dokumentacji PW pkt. 9.0.2 Przyjęte rozwiązania zastępcze i zamiennie: „*Zapewnieniu dojazdu do budynku po chodniku przebiegającym wzdłuż ul. Wybrzeże Wyspiańskiego, pomiędzy budynkiem a drzewami rosnącymi wzdłuż ulicy poprzez usunięcie klombów z kwiatami (zrealizowano)*” oznacza, że fizycznie zrealizowano i nie jest przedmiotem tego postępowania?

### Odp. nr 8:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3 zawarta w niniejszej informacji dla Wykonawcy.

### Pytanie nr 9:

Czy zapis w Opisie z dokumentacji PW pkt. 9.0.2 Przyjęte rozwiązania zastępcze i zamiennie: „*Oznakowaniu przebiegu całej drogi pożarowej pionowymi znakami informacyjnymi i zakazu oraz znakami bezpieczeństwa wg wzoru określonego w PN-N-01256/4:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe (zrealizowano)*” oznacza, że fizycznie zrealizowano i nie jest przedmiotem tego postępowania?

### Odp. nr 8:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3 zawarta w niniejszej informacji dla Wykonawcy.

### Pytanie nr 10:

Co oznacza zapis „(zrealizowano)” w liście Przyjętych Rozwiązań Zastępczych i Zamiennych pkt. 9.0.2 w Opisie PW?

### Odp. nr 8:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3 zawarta w niniejszej informacji dla Wykonawcy.

### Pytanie nr 11:

Zgodnie z zapisem w Opisie PW w rozdziale IV Informacje formalno-prawne „WSZYSTKIE NIE ZMIENIONE PROJEKTEM BUDOWLANYM ZAMIENNYM I NIE ZAŁĄCZONE PONOWNIE OPINIE I UZGODNIENIA ORAZ ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE POZOSTAJĄ WAŻNE. DANE, WYMAGANIA I ILOŚCI WYSZCZEGÓLNIONE CHOĆBY W JEDNYM Z OPRACOWAŃ: PRZEDMIARZE, RYSUNKACH, OPISIE, SPECYFIKACJACH, KARTACH MATERIAŁOWYCH I KARTACH ZAKRESU REMONTU SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY TAK, JAKBY BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI, CO WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST UWZGLĘDNIĆ W SWOJEJ OFERCIE.” proszę o udostępnienie brakującego przedmiaru robót.

### Odp. nr 11:

Zamawiający nie udostępnia przedmiaru robót Wykonawcy.

Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na zapytania oraz wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.



Politechnika Wrocławska  
Sekcja Zamówień Publicznych  
ul. Smoluchowskiego 19  
50-370 Wrocław  
Budynek A-5, pokój 409  
T: +48 71 320 31 45  
bzp@pwr.edu.pl  
www.przetargi.pwr.edu.pl  
www.pwr.edu.pl  
REGON: 000001614  
NIP: 896-000-58-51

Dyrektor  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
Politechniki Wrocławskiej