

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW**

W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY WYMIENIONEJ W ART. 2 UST. 1 PKT. 1 USTAWY PZP

Dotyczy: **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Wykonanie instalacji odzysku helu oraz instalacji chłodzenia (klimatyzacji) w kompleksie pom. 28, 29, 37/1-15 w budynku A-1 Politechniki Wroclawskiej przy Wybrzeżu St. Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu”.**

.....
(Numer i nazwa postępowania)

18.11.2024 r.

Wrocław,

(data)

Poniżej pytania od Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1. Proszę o przesłanie drogą elektroniczną wszelkich opracowań, uzgodnień, odstępstw dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych w ww. pomieszczeniach.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełniająco dołącza do zaproszenia Postanowienia KPSP wraz z ekspertyzą dot. bud. A1 (załącznik).

2. Proszę o przesłanie, jeżeli takie istnieją, wszelkich inwentaryzacji, rysunków dot. ww. pomieszczeń.

Odpowiedź:

Wykonanie inwentaryzacji budowlanej obiektu dla potrzeby wykonania prac projektowych należy do obowiązków Wykonawcy (projektanta).

3. Pomieszczenia objęte opracowaniem nie mają wentylacji. Moim zdaniem aby projekt był zgodny z Warunkami Technicznymi zakres powinien obejmować również projekt instalacji wentylacyjnej. Bez tego nie uzyskamy akceptacji specjalisty od przepisów sanitarno-epidemiologicznych, co jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Proszę o informację, jakie jest stanowisko Politechniki w tej sprawie.

Odpowiedź:

Zakresem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji klimatyzacji (chłodzenia) wybranych pomieszczeń. Zamówienie nie przewiduje na tym etapie rozszerzenia zadania o część wentylacji mechanicznej.

4. Proszę o informację, czy prace badań konserwatorskich (stratygrafia) mają być ograniczone tylko do badania w miejscu przejścia instalacji przez ściany tzn. zakładamy, że pomieszczenia nie będą malowane w całości tylko miejscowo, jako uzupełnienie istniejącego tynku i farby. Ta informacja jest mi potrzebna do ustalenia zakresu prac, które będzie wykonywał uprawniony konserwator zabytków.

Odpowiedź:

Prace badań konserwatorskich (stratygrafia) powinny obejmować swoim zakresem przedmiot zamówienia.

5. Proszę o podanie informacji o ostatecznym terminie składania ofert.

Odpowiedź:

Termin składania ofert – do 22.11.2024 r.

UWAGA:

1. Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na zapytania stanowią integralną część Zaproszenia do składania ofert wraz załącznikami i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu.
2. Wykonawca jest zobowiązany złożyć Ofertę uwzględniającą wszystkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

Anna Sumara
Działu Inwestycji i Remontów
Politechniki Wrocławskiej